

Disponibilità idrica del giorno:

8 Novembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.539	Prelievo l/s	4.010	88,27%
FORTORE	Invaso mc	30.564.000	Invaso ¹ mc	99.288.465	30,78%
	Prodotto l/s	1.371	Prodotto l/s	1.571	
PERTUSILLO	Invaso mc	47.440.000	Invaso ¹ mc	57.966.457	81,84%
	Prodotto l/s	2.615	Prodotto l/s	3.263	
SINNI	Invaso mc	43.376.000	Invaso ¹ mc	134.891.920	32,16%
	Prodotto l/s	3.622	Prodotto l/s	3.371	
LOCONE	Invaso mc	16.137.000	Invaso ¹ mc	33.606.117	48,02%
	Prodotto l/s	840	Prodotto l/s	1.062	
CONZA	Invaso mc	8.007.000	Invaso ² mc	16.426.819	48,74%
	Prodotto l/s	290	Prodotto ⁴ l/s	372	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.990	Prelievo l/s	2.224	89,46%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.266	l/s	15.873	89,88%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3196

Utilizzato Sele: l/s 2989

Rilascio amb: l/s 207

Tributo Calore: l/s 1607

Utilizzato Calore: l/s 550

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 927

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti