

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

15 Luglio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.669	Prelievo l/s	5.132	71,49%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	98.904.000	Invaso <sup>1</sup> mc	157.593.858	62,76%
	Prodotto l/s	1.813	Prodotto l/s	1.777	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	80.278.000	Invaso <sup>1</sup> mc	108.381.419	74,07%
	Prodotto l/s	3.084	Prodotto l/s	3.479	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	154.220.000	Invaso <sup>1</sup> mc	285.169.597	54,08%
	Prodotto l/s	3.600	Prodotto l/s	3.529	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	28.542.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.120.695	71,14%
	Prodotto l/s	1.142	Prodotto l/s	1.070	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	27.145.124	Invaso <sup>2</sup> mc	35.077.788	77,39%
	Prodotto l/s	719	Prodotto <sup>4</sup> l/s	596	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.528	Prelievo l/s	2.521	100,26%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.555</b>	<b>l/s</b>	<b>17.509</b>	<b>94,55%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: l/s 3173

Utilizzato Sele: l/s 2853

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1906

Utilizzato Calore: l/s 816

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 890

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti