

Disponibilità idrica del giorno:

5 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.465	Prelievo l/s	4.232	81,86%
FORTORE	Invaso mc	27.223.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	23,57%
	Prodotto l/s	1.417	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	45.600.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	69,51%
	Prodotto l/s	2.788	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	35.412.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	22,71%
	Prodotto l/s	3.032	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	14.814.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	43,35%
	Prodotto l/s	844	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	7.854.600	Invaso ² mc	23.975.012	32,76%
	Prodotto l/s	300	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.928	Prelievo l/s	2.101	91,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.773	l/s	15.891	86,67%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3056

Utilizzato Sele: l/s 2917

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 1449

Utilizzato Calore: l/s 548

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 771

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti