

Disponibilità idrica del giorno:

14 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.438	Prelievo l/s	4.232	81,24%
FORTORE	Invaso mc	27.223.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	23,57%
	Prodotto l/s	1.220	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	49.040.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	74,75%
	Prodotto l/s	3.061	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	45.200.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	28,99%
	Prodotto l/s	2.856	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	15.218.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	44,53%
	Prodotto l/s	847	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	8.456.415	Invaso ² mc	23.975.012	35,27%
	Prodotto l/s	299	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.928	Prelievo l/s	2.101	91,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.649	l/s	15.891	85,89%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3042

Utilizzato Sele: l/s 2903

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 1457

Utilizzato Calore: l/s 535

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 792

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti