

Disponibilità idrica del giorno:

30 Novembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.427	Prelievo l/s	4.010	85,48%
FORTORE	Invaso mc	27.780.000	Invaso ¹ mc	99.288.465	27,98%
	Prodotto l/s	1.305	Prodotto l/s	1.571	
PERTUSILLO	Invaso mc	45.880.000	Invaso ¹ mc	57.966.457	79,15%
	Prodotto l/s	2.801	Prodotto l/s	3.263	
SINNI	Invaso mc	36.532.000	Invaso ¹ mc	134.891.920	27,08%
	Prodotto l/s	3.004	Prodotto l/s	3.371	
LOCONE	Invaso mc	14.859.000	Invaso ¹ mc	33.606.117	44,22%
	Prodotto l/s	846	Prodotto l/s	1.062	
CONZA	Invaso mc	7.885.080	Invaso ² mc	16.426.819	48,00%
	Prodotto l/s	294	Prodotto ⁴ l/s	372	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.928	Prelievo l/s	2.224	86,67%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.606	l/s	15.873	85,72%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3086

Utilizzato Sele: l/s 2879

Rilascio amb: l/s 207

Tributo Calore: l/s 1459

Utilizzato Calore: l/s 548

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 781

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti