

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

10 Gennaio 2025

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2025 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.398 | Prelievo l/s | 4.493 | 75,64% |
| FORTORE | Invaso mc | 31.677.000 | Invaso ¹ mc | 135.755.890 | 23,33% |
| | Prodotto l/s | 1.447 | Prodotto l/s | 1.587 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 56.545.000 | Invaso ¹ mc | 71.664.742 | 78,90% |
| | Prodotto l/s | 3.238 | Prodotto l/s | 3.195 | |
| SINNI | Invaso mc | 68.792.000 | Invaso ¹ mc | 181.946.680 | 37,81% |
| | Prodotto l/s | 3.154 | Prodotto l/s | 3.242 | |
| LOCONE | Invaso mc | 18.685.000 | Invaso ¹ mc | 35.740.213 | 52,28% |
| | Prodotto l/s | 844 | Prodotto l/s | 1.040 | |
| CONZA | Invaso mc | 11.572.360 | Invaso ² mc | 29.244.188 | 39,57% |
| | Prodotto l/s | 302 | Prodotto ⁴ l/s | 516 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.401 | Prelievo l/s | 2.427 | 98,95% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 14.784 | l/s | 16.499 | 89,61% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3010

Utilizzato Sele: l/s 2861

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 1473

Utilizzato Calore: l/s 537

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 806

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti