Bollettino Giornaliero
Ambiente e Energia (DIRAM)
Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno: **20 Dicembre 2024**

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.439	Prelievo l/s	4.232	81,26%
FORTORE	Invaso mc	26.728.000	Invaso[1] mc	115.493.881	23,14%
	Prodotto l/s	1.625	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	50.960.000	Invaso[1] mc	65.606.677	77,68%
	Prodotto l/s	2.880	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	49.330.000	Invaso[1] mc	155.899.835	31,64%
	Prodotto l/s	3.034	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	15.688.000	Invaso[1] mc	34.176.455	45,90%
	Prodotto l/s	850	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	8.971.650	Invaso[2] mc	23.975.012	37,42%
	Prodotto l/s	300	Prodotto[4] l/s	536	
POZZI	Prelievo[3] l/s	2.401	Prelievo l/s	2.101	114,29%
TOTALE PRELIEVO	**l/s**	**14.529**	**l/s**	**15.891**	**91,43%**

[1] Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023
[2] Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023
[3] Portata media mensile
[4] Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3044
Tributo Calore: l/s 1480
Altri usi Calore: l/s 816

Utilizzato Sele: l/s 2905
Utilizzato Calore: l/s 534

Rilascio amb: l/s 139
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti