

Disponibilità idrica del giorno:

25 Dicembre 2024

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2024                 |               | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023 |               | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>SELE-CALORE</b>          | Prelievo l/s              | 3.417         | Prelievo l/s                        | 4.232         | 80,73%                       |
| <b>FORTORE</b>              | Invaso mc                 | 28.708.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 115.493.881   | 24,86%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 1.491         | Prodotto l/s                        | 1.562         |                              |
| <b>PERTUSILLO</b>           | Invaso mc                 | 54.840.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 65.606.677    | 83,59%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 3.150         | Prodotto l/s                        | 3.245         |                              |
| <b>SINNI</b>                | Invaso mc                 | 61.658.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 155.899.835   | 39,55%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 2.832         | Prodotto l/s                        | 3.204         |                              |
| <b>LOCONE</b>               | Invaso mc                 | 16.182.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 34.176.455    | 47,35%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 848           | Prodotto l/s                        | 1.011         |                              |
| <b>CONZA</b>                | Invaso mc                 | 10.247.470    | Invaso <sup>2</sup> mc              | 23.975.012    | 42,74%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 299           | Prodotto <sup>4</sup> l/s           | 536           |                              |
| <b>POZZI</b>                | Prelievo <sup>3</sup> l/s | 2.401         | Prelievo l/s                        | 2.101         | 114,29%                      |
| <b>TOTALE PRELIEVO</b>      | <b>l/s</b>                | <b>14.438</b> | <b>l/s</b>                          | <b>15.891</b> | <b>90,85%</b>                |

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3021

Utilizzato Sele: l/s 2882

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 1522

Utilizzato Calore: l/s 535

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 857

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti