

Disponibilità idrica del giorno:

26 Dicembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.419	Prelievo l/s	4.232	80,78%
FORTORE	Invaso mc	29.945.000	Invaso ¹ mc	115.493.881	25,93%
	Prodotto l/s	1.504	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	55.200.000	Invaso ¹ mc	65.606.677	84,14%
	Prodotto l/s	3.270	Prodotto l/s	3.245	
SINNI	Invaso mc	62.714.000	Invaso ¹ mc	155.899.835	40,23%
	Prodotto l/s	2.813	Prodotto l/s	3.204	
LOCONE	Invaso mc	16.361.000	Invaso ¹ mc	34.176.455	47,87%
	Prodotto l/s	846	Prodotto l/s	1.011	
CONZA	Invaso mc	10.713.635	Invaso ² mc	23.975.012	44,69%
	Prodotto l/s	298	Prodotto ⁴ l/s	536	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.401	Prelievo l/s	2.101	114,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.551	l/s	15.891	91,56%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3022

Utilizzato Sele: l/s 2883

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 1531

Utilizzato Calore: l/s 536

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 865

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti