

Disponibilità idrica del giorno:

12 Febbraio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.375	Prelievo l/s	4.663	72,38%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	42.433.000	Invaso <sup>1</sup> mc	166.104.647	25,55%
	Prodotto l/s	1.325	Prodotto l/s	1.598	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	68.636.000	Invaso <sup>1</sup> mc	84.333.075	81,39%
	Prodotto l/s	3.006	Prodotto l/s	3.061	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	119.760.000	Invaso <sup>1</sup> mc	207.963.175	57,59%
	Prodotto l/s	3.467	Prodotto l/s	3.306	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	25.870.000	Invaso <sup>1</sup> mc	38.058.857	67,97%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	1.067	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	20.429.495	Invaso <sup>2</sup> mc	35.307.030	57,86%
	Prodotto l/s	882	Prodotto <sup>4</sup> l/s	378	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.398	Prelievo l/s	2.460	97,49%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.454</b>	<b>l/s</b>	<b>16.533</b>	<b>87,42%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2974

Utilizzato Sele: l/s 2840

Rilascio amb: l/s 134

Tributo Calore: l/s 1555

Utilizzato Calore: l/s 535

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 890

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti