

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

17 Febbraio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.383	Prelievo l/s	4.663	72,54%
FORTORE	Invaso mc	50.131.000	Invaso ¹ mc	166.104.647	30,18%
	Prodotto l/s	1.394	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.619.000	Invaso ¹ mc	84.333.075	82,55%
	Prodotto l/s	2.946	Prodotto l/s	3.061	
SINNI	Invaso mc	122.640.000	Invaso ¹ mc	207.963.175	58,97%
	Prodotto l/s	3.517	Prodotto l/s	3.306	
LOCONE	Invaso mc	26.873.000	Invaso ¹ mc	38.058.857	70,61%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	1.067	
CONZA	Invaso mc	21.325.736	Invaso ² mc	35.307.030	60,40%
	Prodotto l/s	881	Prodotto ⁴ l/s	378	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.348	Prelievo l/s	2.460	95,46%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.469	l/s	16.533	87,52%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2977

Utilizzato Sele: l/s 2843

Rilascio amb: l/s 134

Tributo Calore: l/s 1623

Utilizzato Calore: l/s 540

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 953

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti