

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

18 Febbraio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.360	Prelievo l/s	4.663	72,05%
FORTORE	Invaso mc	50.852.000	Invaso ¹ mc	166.104.647	30,61%
	Prodotto l/s	1.431	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.762.000	Invaso ¹ mc	84.333.075	82,72%
	Prodotto l/s	3.130	Prodotto l/s	3.061	
SINNI	Invaso mc	123.600.000	Invaso ¹ mc	207.963.175	59,43%
	Prodotto l/s	3.373	Prodotto l/s	3.306	
LOCONE	Invaso mc	27.124.000	Invaso ¹ mc	38.058.857	71,27%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	1.067	
CONZA	Invaso mc	21.417.140	Invaso ² mc	35.307.030	60,66%
	Prodotto l/s	881	Prodotto ⁴ l/s	378	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.348	Prelievo l/s	2.460	95,46%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.523	l/s	16.533	87,84%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2959
Tributo Calore: l/s 1630
Altri usi Calore: l/s 965

Utilizzato Sele: l/s 2825
Utilizzato Calore: l/s 535

Rilascio amb: l/s 134
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti