

Disponibilità idrica del giorno:

26 Febbraio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.371	Prelievo l/s	4.663	72,29%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	52.536.000	Invaso <sup>1</sup> mc	166.104.647	31,63%
	Prodotto l/s	1.444	Prodotto l/s	1.598	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	70.429.000	Invaso <sup>1</sup> mc	84.333.075	83,51%
	Prodotto l/s	3.078	Prodotto l/s	3.061	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	126.480.000	Invaso <sup>1</sup> mc	207.963.175	60,82%
	Prodotto l/s	3.371	Prodotto l/s	3.306	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	29.344.000	Invaso <sup>1</sup> mc	38.058.857	77,10%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	1.067	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	21.478.067	Invaso <sup>2</sup> mc	35.307.030	60,83%
	Prodotto l/s	890	Prodotto <sup>4</sup> l/s	378	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.348	Prelievo l/s	2.460	95,46%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.502</b>	<b>l/s</b>	<b>16.533</b>	<b>87,72%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2969

Utilizzato Sele: l/s 2835

Rilascio amb: l/s 134

Tributo Calore: l/s 1616

Utilizzato Calore: l/s 536

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 950

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti