

Disponibilità idrica del giorno:

1      Marzo      2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.389	Prelievo l/s	4.898	69,18%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	53.097.000	Invaso <sup>1</sup> mc	188.091.629	28,23%
	Prodotto l/s	1.530	Prodotto l/s	1.557	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	70.571.000	Invaso <sup>1</sup> mc	98.725.403	71,48%
	Prodotto l/s	3.032	Prodotto l/s	3.202	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	127.152.000	Invaso <sup>1</sup> mc	228.888.061	55,55%
	Prodotto l/s	3.372	Prodotto l/s	2.943	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	29.989.000	Invaso <sup>1</sup> mc	41.423.863	72,40%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	901	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	22.148.372	Invaso <sup>2</sup> mc	39.798.625	55,65%
	Prodotto l/s	884	Prodotto <sup>4</sup> l/s	515	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.348	Prelievo l/s	2.148	109,31%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.555</b>	<b>l/s</b>	<b>16.163</b>	<b>90,05%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele:            l/s    2970

Utilizzato Sele:    l/s 2836

Rilascio amb: l/s 134

Tributo Calore:        l/s    1717

Utilizzato Calore: l/s 553

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore:      l/s    1034

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti