

Disponibilità idrica del giorno:

11 Giugno 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.857	Prelievo l/s	5.209	74,04%
FORTORE	Invaso mc	124.281.000	Invaso ¹ mc	191.249.670	64,98%
	Prodotto l/s	1.582	Prodotto l/s	1.686	
PERTUSILLO	Invaso mc	89.056.000	Invaso ¹ mc	117.848.810	75,57%
	Prodotto l/s	3.258	Prodotto l/s	3.375	
SINNI	Invaso mc	178.456.000	Invaso ¹ mc	313.545.860	56,92%
	Prodotto l/s	3.132	Prodotto l/s	3.444	
LOCONE	Invaso mc	32.112.000	Invaso ¹ mc	43.527.971	73,77%
	Prodotto l/s	886	Prodotto l/s	1.032	
CONZA	Invaso mc	33.330.128	Invaso ² mc	41.255.565	80,79%
	Prodotto l/s	722	Prodotto ⁴ l/s	675	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.288	Prelievo l/s	2.567	89,13%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.725	l/s	17.313	90,83%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: l/s 3212
 Tributo Calore: l/s 2055
 Altri usi Calore: l/s 890

Utilizzato Sele: l/s 2892
 Utilizzato Calore: l/s 965

Rilascio amb: l/s 320
 Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti