

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

12 Marzo 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.717	Prelievo l/s	4.898	75,90%
FORTORE	Invaso mc	54.460.000	Invaso ¹ mc	188.091.629	28,95%
	Prodotto l/s	1.435	Prodotto l/s	1.557	
PERTUSILLO	Invaso mc	70.952.000	Invaso ¹ mc	98.725.403	71,87%
	Prodotto l/s	3.277	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	127.920.000	Invaso ¹ mc	228.888.061	55,89%
	Prodotto l/s	3.403	Prodotto l/s	2.943	
LOCONE	Invaso mc	31.551.000	Invaso ¹ mc	41.423.863	76,17%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	901	
CONZA	Invaso mc	22.178.840	Invaso ² mc	39.798.625	55,73%
	Prodotto l/s	883	Prodotto ⁴ l/s	515	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.348	Prelievo l/s	2.148	109,31%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.063	l/s	16.163	93,19%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2987
Tributo Calore: l/s 1732
Altri usi Calore: l/s 690

Utilizzato Sele: l/s 2805
Utilizzato Calore: l/s 912

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti