

Disponibilità idrica del giorno:

17	Giugno	2020
----	--------	------

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.830	Prelievo l/s	5.209	73,53%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	122.018.000	Invaso <sup>1</sup> mc	191.249.670	63,80%
	Prodotto l/s	1.620	Prodotto l/s	1.686	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	88.667.000	Invaso <sup>1</sup> mc	117.848.810	75,24%
	Prodotto l/s	3.170	Prodotto l/s	3.375	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	176.252.000	Invaso <sup>1</sup> mc	313.545.860	56,21%
	Prodotto l/s	3.153	Prodotto l/s	3.444	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	31.807.000	Invaso <sup>1</sup> mc	43.527.971	73,07%
	Prodotto l/s	887	Prodotto l/s	1.032	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	33.055.916	Invaso <sup>2</sup> mc	41.255.565	80,12%
	Prodotto l/s	726	Prodotto <sup>4</sup> l/s	675	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.294	Prelievo l/s	2.567	89,37%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	I/s	<b>15.680</b>	I/s	<b>17.313</b>	<b>90,57%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: I/s 3206  
Tributo Calore: I/s 2000  
Altri usi Calore: I/s 876

Utilizzato Sele: I/s 2886  
Utilizzato Calore: I/s 944

Rilascio amb: I/s 320  
Rilascio amb: I/s 180

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti