

Disponibilità idrica del giorno:

3 Aprile 2025

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2025                 |               | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024 |               | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>SELE-CALORE</b>          | Prelievo l/s              | 3.449         | Prelievo l/s                        | 5.104         | 67,58%                       |
| <b>FORTORE</b>              | Invaso mc                 | 73.142.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 195.384.054   | 37,43%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 1.434         | Prodotto l/s                        | 1.569         |                              |
| <b>PERTUSILLO</b>           | Invaso mc                 | 73.750.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 106.424.590   | 69,30%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 3.053         | Prodotto l/s                        | 3.202         |                              |
| <b>SINNI</b>                | Invaso mc                 | 142.339.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 247.093.030   | 57,61%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 3.167         | Prodotto l/s                        | 2.771         |                              |
| <b>LOCONE</b>               | Invaso mc                 | 33.758.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 44.403.057    | 76,03%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 49            | Prodotto l/s                        | 795           |                              |
| <b>CONZA</b>                | Invaso mc                 | 29.887.244    | Invaso <sup>2</sup> mc              | 40.256.391    | 74,24%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 956           | Prodotto <sup>4</sup> l/s           | 679           |                              |
| <b>POZZI</b>                | Prelievo <sup>3</sup> l/s | 2.441         | Prelievo l/s                        | 2.261         | 107,95%                      |
| <b>TOTALE PRELIEVO</b>      | <b>l/s</b>                | <b>14.550</b> | <b>l/s</b>                          | <b>16.381</b> | <b>88,82%</b>                |

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2979

Utilizzato Sele: l/s 2747

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 1892

Utilizzato Calore: l/s 702

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 1060

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti