

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

3 Maggio 2025

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2025 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.597 | Prelievo l/s | 5.012 | 71,77% |
| FORTORE | Invaso mc | 76.750.000 | Invaso ¹ mc | 195.189.971 | 39,32% |
| | Prodotto l/s | 1.636 | Prodotto l/s | 1.574 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 76.000.000 | Invaso ¹ mc | 108.506.168 | 70,04% |
| | Prodotto l/s | 3.394 | Prodotto l/s | 3.072 | |
| SINNI | Invaso mc | 153.340.000 | Invaso ¹ mc | 245.503.800 | 62,46% |
| | Prodotto l/s | 2.924 | Prodotto l/s | 3.073 | |
| LOCONE | Invaso mc | 38.342.000 | Invaso ¹ mc | 44.725.868 | 85,73% |
| | Prodotto l/s | 663 | Prodotto l/s | 753 | |
| CONZA | Invaso mc | 30.923.156 | Invaso ² mc | 40.110.259 | 77,10% |
| | Prodotto l/s | 757 | Prodotto ⁴ l/s | 735 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 1.998 | Prelievo l/s | 2.148 | 93,03% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 14.969 | l/s | 16.367 | 91,46% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3073

Utilizzato Sele: l/s 2788

Rilascio amb: l/s 285

Tributo Calore: l/s 1911

Utilizzato Calore: l/s 809

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 972

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti