

Disponibilità idrica del giorno:

5 Maggio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.595	Prelievo l/s	5.012	71,73%
FORTORE	Invaso mc	76.430.000	Invaso ¹ mc	195.189.971	39,16%
	Prodotto l/s	1.526	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	76.000.000	Invaso ¹ mc	108.506.168	70,04%
	Prodotto l/s	3.449	Prodotto l/s	3.072	
SINNI	Invaso mc	152.900.000	Invaso ¹ mc	245.503.800	62,28%
	Prodotto l/s	2.959	Prodotto l/s	3.073	
LOCONE	Invaso mc	38.376.000	Invaso ¹ mc	44.725.868	85,80%
	Prodotto l/s	662	Prodotto l/s	753	
CONZA	Invaso mc	30.862.220	Invaso ² mc	40.110.259	76,94%
	Prodotto l/s	768	Prodotto ⁴ l/s	735	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.998	Prelievo l/s	2.148	93,03%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.957	l/s	16.367	91,38%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3075

Utilizzato Sele: l/s 2790

Rilascio amb: l/s 285

Tributo Calore: l/s 1906

Utilizzato Calore: l/s 805

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 971

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti