

Disponibilità idrica del giorno:

5 Giugno 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.499	Prelievo l/s	4.960	70,55%
FORTORE	Invaso mc	73.864.000	Invaso ¹ mc	183.652.964	40,22%
	Prodotto l/s	1.583	Prodotto l/s	1.686	
PERTUSILLO	Invaso mc	73.300.000	Invaso ¹ mc	106.280.793	68,97%
	Prodotto l/s	3.182	Prodotto l/s	3.216	
SINNI	Invaso mc	145.470.000	Invaso ¹ mc	231.023.350	62,97%
	Prodotto l/s	3.262	Prodotto l/s	3.230	
LOCONE	Invaso mc	38.002.000	Invaso ¹ mc	43.911.540	86,54%
	Prodotto l/s	665	Prodotto l/s	769	
CONZA	Invaso mc	30.344.264	Invaso ² mc	38.622.772	78,57%
	Prodotto l/s	653	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.011	Prelievo l/s	2.258	89,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.854	l/s	16.826	88,28%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3125

Utilizzato Sele: l/s 2805

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1782

Utilizzato Calore: l/s 694

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 958

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti