

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Giugno 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.420	Prelievo l/s	4.960	68,96%
FORTORE	Invaso mc	71.619.000	Invaso ¹ mc	183.652.964	39,00%
	Prodotto l/s	1.747	Prodotto l/s	1.686	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.714.000	Invaso ¹ mc	106.280.793	65,59%
	Prodotto l/s	3.103	Prodotto l/s	3.216	
SINNI	Invaso mc	138.200.000	Invaso ¹ mc	231.023.350	59,82%
	Prodotto l/s	4.115	Prodotto l/s	3.230	
LOCONE	Invaso mc	37.017.000	Invaso ¹ mc	43.911.540	84,30%
	Prodotto l/s	772	Prodotto l/s	769	
CONZA	Invaso mc	29.673.968	Invaso ² mc	38.622.772	76,83%
	Prodotto l/s	739	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.823	Prelievo l/s	2.258	80,72%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.719	l/s	16.826	93,42%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3113
Tributo Calore: l/s 1718
Altri usi Calore: l/s 961

Utilizzato Sele: l/s 2793
Utilizzato Calore: l/s 627

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti