

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

17 Giugno 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.420	Prelievo l/s	4.960	68,96%
FORTORE	Invaso mc	71.458.000	Invaso ¹ mc	183.652.964	38,91%
	Prodotto l/s	1.735	Prodotto l/s	1.686	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.476.000	Invaso ¹ mc	106.280.793	65,37%
	Prodotto l/s	400	Prodotto l/s	3.216	
SINNI	Invaso mc	137.500.000	Invaso ¹ mc	231.023.350	59,52%
	Prodotto l/s	4.880	Prodotto l/s	3.230	
LOCONE	Invaso mc	36.916.000	Invaso ¹ mc	43.911.540	84,07%
	Prodotto l/s	772	Prodotto l/s	769	
CONZA	Invaso mc	29.460.692	Invaso ² mc	38.622.772	76,28%
	Prodotto l/s	727	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.823	Prelievo l/s	2.258	80,72%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.757	l/s	16.826	81,76%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3115
Tributo Calore: l/s 1715
Altri usi Calore: l/s 960

Utilizzato Sele: l/s 2795
Utilizzato Calore: l/s 625

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti