

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

20 Giugno 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.403	Prelievo l/s	4.960	68,61%
FORTORE	Invaso mc	71.619.000	Invaso ¹ mc	183.652.964	39,00%
	Prodotto l/s	1.679	Prodotto l/s	1.686	
PERTUSILLO	Invaso mc	68.818.000	Invaso ¹ mc	106.280.793	64,75%
	Prodotto l/s	3.143	Prodotto l/s	3.216	
SINNI	Invaso mc	135.200.000	Invaso ¹ mc	231.023.350	58,52%
	Prodotto l/s	3.912	Prodotto l/s	3.230	
LOCONE	Invaso mc	36.474.000	Invaso ¹ mc	43.911.540	83,06%
	Prodotto l/s	772	Prodotto l/s	769	
CONZA	Invaso mc	28.942.736	Invaso ² mc	38.622.772	74,94%
	Prodotto l/s	766	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.823	Prelievo l/s	2.258	80,72%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.498	l/s	16.826	92,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3111

Tributo Calore: l/s 1696

Altri usi Calore: l/s 954

Utilizzato Sele: l/s 2791

Utilizzato Calore: l/s 612

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti