

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

29 Maggio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.542	Prelievo l/s	5.012	70,67%
FORTORE	Invaso mc	74.906.000	Invaso ¹ mc	195.189.971	38,38%
	Prodotto l/s	1.553	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	74.947.000	Invaso ¹ mc	108.506.168	69,07%
	Prodotto l/s	3.177	Prodotto l/s	3.072	
SINNI	Invaso mc	148.197.000	Invaso ¹ mc	245.503.800	60,36%
	Prodotto l/s	3.018	Prodotto l/s	3.073	
LOCONE	Invaso mc	38.206.000	Invaso ¹ mc	44.725.868	85,42%
	Prodotto l/s	662	Prodotto l/s	753	
CONZA	Invaso mc	30.679.412	Invaso ² mc	40.110.259	76,49%
	Prodotto l/s	778	Prodotto ⁴ l/s	735	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.011	Prelievo l/s	2.148	93,64%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.741	l/s	16.367	90,07%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3131

Tributo Calore: l/s 1832

Altri usi Calore: l/s 971

Utilizzato Sele: l/s 2811

Utilizzato Calore: l/s 731

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti