

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

7 Luglio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.341	Prelievo l/s	4.851	68,87%
FORTORE	Invaso mc	68.091.000	Invaso ¹ mc	152.198.859	44,74%
	Prodotto l/s	1.682	Prodotto l/s	1.781	
PERTUSILLO	Invaso mc	62.182.000	Invaso ¹ mc	94.945.755	65,49%
	Prodotto l/s	3.554	Prodotto l/s	3.355	
SINNI	Invaso mc	121.296.000	Invaso ¹ mc	203.995.442	59,46%
	Prodotto l/s	3.542	Prodotto l/s	3.386	
LOCONE	Invaso mc	34.223.000	Invaso ¹ mc	41.127.975	83,21%
	Prodotto l/s	767	Prodotto l/s	823	
CONZA	Invaso mc	25.713.128	Invaso ² mc	33.048.046	77,81%
	Prodotto l/s	875	Prodotto ⁴ l/s	687	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.823	Prelievo l/s	2.222	82,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.584	l/s	17.105	91,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3106

Utilizzato Sele: l/s 2786

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1634

Utilizzato Calore: l/s 555

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 949

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti