

Disponibilità idrica del giorno:

25 Giugno 2025

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2025 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.395 | Prelievo l/s | 4.960 | 68,45% |
| FORTORE | Invaso mc | 70.657.000 | Invaso ¹ mc | 183.652.964 | 38,47% |
| | Prodotto l/s | 1.657 | Prodotto l/s | 1.686 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 67.136.000 | Invaso ¹ mc | 106.280.793 | 63,17% |
| | Prodotto l/s | 3.328 | Prodotto l/s | 3.216 | |
| SINNI | Invaso mc | 131.200.000 | Invaso ¹ mc | 231.023.350 | 56,79% |
| | Prodotto l/s | 3.213 | Prodotto l/s | 3.230 | |
| LOCONE | Invaso mc | 35.931.000 | Invaso ¹ mc | 43.911.540 | 81,83% |
| | Prodotto l/s | 1.072 | Prodotto l/s | 769 | |
| CONZA | Invaso mc | 27.784.952 | Invaso ² mc | 38.622.772 | 71,94% |
| | Prodotto l/s | 75 | Prodotto ⁴ l/s | 707 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 1.823 | Prelievo l/s | 2.258 | 80,72% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 14.563 | l/s | 16.826 | 86,55% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3113
Tributo Calore: l/s 1688
Altri usi Calore: l/s 956

Utilizzato Sele: l/s 2793
Utilizzato Calore: l/s 602

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti