

Disponibilità idrica del giorno:

26 Giugno 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.389	Prelievo l/s	4.960	68,33%
FORTORE	Invaso mc	70.416.000	Invaso ¹ mc	183.652.964	38,34%
	Prodotto l/s	1.678	Prodotto l/s	1.686	
PERTUSILLO	Invaso mc	66.727.000	Invaso ¹ mc	106.280.793	62,78%
	Prodotto l/s	3.426	Prodotto l/s	3.216	
SINNI	Invaso mc	130.400.000	Invaso ¹ mc	231.023.350	56,44%
	Prodotto l/s	3.228	Prodotto l/s	3.230	
LOCONE	Invaso mc	35.795.000	Invaso ¹ mc	43.911.540	81,52%
	Prodotto l/s	824	Prodotto l/s	769	
CONZA	Invaso mc	27.541.208	Invaso ² mc	38.622.772	71,31%
	Prodotto l/s	750	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.823	Prelievo l/s	2.258	80,72%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.119	l/s	16.826	89,85%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3112

Utilizzato Sele: l/s 2792

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1683

Utilizzato Calore: l/s 597

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 956

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti