

Disponibilità idrica del giorno:

5 Agosto 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.310	Prelievo l/s	4.654	71,13%
FORTORE	Invaso mc	61.676.000	Invaso ¹ mc	118.042.604	52,25%
	Prodotto l/s	1.694	Prodotto l/s	1.813	
PERTUSILLO	Invaso mc	49.520.000	Invaso ¹ mc	79.221.348	62,51%
	Prodotto l/s	3.356	Prodotto l/s	3.319	
SINNI	Invaso mc	93.046.000	Invaso ¹ mc	171.426.145	54,28%
	Prodotto l/s	3.583	Prodotto l/s	3.554	
LOCONE	Invaso mc	30.227.000	Invaso ¹ mc	37.399.061	80,82%
	Prodotto l/s	757	Prodotto l/s	874	
CONZA	Invaso mc	22.087.436	Invaso ² mc	23.810.369	92,76%
	Prodotto l/s	897	Prodotto ⁴ l/s	628	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.106	Prelievo l/s	2.375	88,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.702	l/s	17.216	91,21%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3070

Utilizzato Sele: l/s 2790

Rilascio amb: l/s 280

Tributo Calore: l/s 1486

Utilizzato Calore: l/s 520

Rilascio amb: l/s 90

Altri usi Calore: l/s 876

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti