

Disponibilità idrica del giorno:

28 Luglio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.320	Prelievo l/s	4.851	68,43%
FORTORE	Invaso mc	63.120.000	Invaso ¹ mc	152.198.859	41,47%
	Prodotto l/s	1.667	Prodotto l/s	1.781	
PERTUSILLO	Invaso mc	52.720.000	Invaso ¹ mc	94.945.755	55,53%
	Prodotto l/s	3.374	Prodotto l/s	3.355	
SINNI	Invaso mc	100.754.000	Invaso ¹ mc	203.995.442	49,39%
	Prodotto l/s	3.605	Prodotto l/s	3.386	
LOCONE	Invaso mc	31.314.000	Invaso ¹ mc	41.127.975	76,14%
	Prodotto l/s	749	Prodotto l/s	823	
CONZA	Invaso mc	24.006.920	Invaso ² mc	33.048.046	72,64%
	Prodotto l/s	910	Prodotto ⁴ l/s	687	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.106	Prelievo l/s	2.222	94,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.731	l/s	17.105	91,96%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3089

Utilizzato Sele: l/s 2769

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1530

Utilizzato Calore: l/s 551

Rilascio amb: l/s 110

Altri usi Calore: l/s 869

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti