

Disponibilità idrica del giorno:

29 Luglio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.318	Prelievo l/s	4.851	68,39%
FORTORE	Invaso mc	63.040.000	Invaso ¹ mc	152.198.859	41,42%
	Prodotto l/s	1.673	Prodotto l/s	1.781	
PERTUSILLO	Invaso mc	52.400.000	Invaso ¹ mc	94.945.755	55,19%
	Prodotto l/s	3.372	Prodotto l/s	3.355	
SINNI	Invaso mc	99.770.000	Invaso ¹ mc	203.995.442	48,91%
	Prodotto l/s	3.615	Prodotto l/s	3.386	
LOCONE	Invaso mc	31.178.000	Invaso ¹ mc	41.127.975	75,81%
	Prodotto l/s	748	Prodotto l/s	823	
CONZA	Invaso mc	23.915.516	Invaso ² mc	33.048.046	72,37%
	Prodotto l/s	905	Prodotto ⁴ l/s	687	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.106	Prelievo l/s	2.222	94,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.737	l/s	17.105	92,00%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3089

Utilizzato Sele: l/s 2769

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1532

Utilizzato Calore: l/s 549

Rilascio amb: l/s 110

Altri usi Calore: l/s 873

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti