

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

13 Settembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.168	Prelievo l/s	4.399	72,02%
FORTORE	Invaso mc	53.338.000	Invaso ¹ mc	98.181.582	54,33%
	Prodotto l/s	1.572	Prodotto l/s	1.646	
PERTUSILLO	Invaso mc	35.933.000	Invaso ¹ mc	65.696.970	54,70%
	Prodotto l/s	3.242	Prodotto l/s	3.229	
SINNI	Invaso mc	62.120.000	Invaso ¹ mc	143.066.927	43,42%
	Prodotto l/s	3.556	Prodotto l/s	3.404	
LOCONE	Invaso mc	25.675.000	Invaso ¹ mc	34.778.053	73,83%
	Prodotto l/s	751	Prodotto l/s	862	
CONZA	Invaso mc	13.510.625	Invaso ² mc	16.432.686	82,22%
	Prodotto l/s	881	Prodotto ⁴ l/s	558	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.254	Prelievo l/s	2.291	98,36%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.425	l/s	16.389	94,12%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2949
Tributo Calore: l/s 1366
Altri usi Calore: l/s 867

Utilizzato Sele: l/s 2759
Utilizzato Calore: l/s 409

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 90

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti