

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

20 Settembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.114	Prelievo l/s	4.399	70,80%
FORTORE	Invaso mc	51.574.000	Invaso ¹ mc	98.181.582	52,53%
	Prodotto l/s	1.565	Prodotto l/s	1.646	
PERTUSILLO	Invaso mc	33.733.000	Invaso ¹ mc	65.696.970	51,35%
	Prodotto l/s	3.152	Prodotto l/s	3.229	
SINNI	Invaso mc	56.988.000	Invaso ¹ mc	143.066.927	39,83%
	Prodotto l/s	3.544	Prodotto l/s	3.404	
LOCONE	Invaso mc	25.091.000	Invaso ¹ mc	34.778.053	72,15%
	Prodotto l/s	747	Prodotto l/s	862	
CONZA	Invaso mc	12.848.180	Invaso ² mc	16.432.686	78,19%
	Prodotto l/s	829	Prodotto ⁴ l/s	558	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.062	Prelievo l/s	2.291	89,99%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.014	l/s	16.389	91,61%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2944

Tributo Calore: l/s 1308

Altri usi Calore: l/s 868

Utilizzato Sele: l/s 2754

Utilizzato Calore: l/s 360

Rilascio amb: l/s 190

Rilascio amb: l/s 80

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti