

Disponibilità idrica del giorno:

22 Settembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.127	Prelievo l/s	4.399	71,09%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	51.013.000	Invaso <sup>1</sup> mc	98.181.582	51,96%
	Prodotto l/s	1.560	Prodotto l/s	1.646	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	33.100.000	Invaso <sup>1</sup> mc	65.696.970	50,38%
	Prodotto l/s	3.225	Prodotto l/s	3.229	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	55.452.000	Invaso <sup>1</sup> mc	143.066.927	38,76%
	Prodotto l/s	3.524	Prodotto l/s	3.404	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	24.923.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.778.053	71,66%
	Prodotto l/s	747	Prodotto l/s	862	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	12.676.435	Invaso <sup>2</sup> mc	16.432.686	77,14%
	Prodotto l/s	844	Prodotto <sup>4</sup> l/s	558	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.062	Prelievo l/s	2.291	89,99%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.089</b>	<b>l/s</b>	<b>16.389</b>	<b>92,07%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2944

Utilizzato Sele: l/s 2774

Rilascio amb: l/s 170

Tributo Calore: l/s 1306

Utilizzato Calore: l/s 353

Rilascio amb: l/s 80

Altri usi Calore: l/s 873

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti