

Disponibilità idrica del giorno:

26 Settembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.114	Prelievo l/s	4.399	70,80%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	49.890.000	Invaso <sup>1</sup> mc	98.181.582	50,81%
	Prodotto l/s	1.574	Prodotto l/s	1.646	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	32.057.000	Invaso <sup>1</sup> mc	65.696.970	48,80%
	Prodotto l/s	3.052	Prodotto l/s	3.229	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	52.380.000	Invaso <sup>1</sup> mc	143.066.927	36,61%
	Prodotto l/s	3.541	Prodotto l/s	3.404	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	24.673.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.778.053	70,94%
	Prodotto l/s	752	Prodotto l/s	862	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	12.308.410	Invaso <sup>2</sup> mc	16.432.686	74,90%
	Prodotto l/s	786	Prodotto <sup>4</sup> l/s	558	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.062	Prelievo l/s	2.291	89,99%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.881</b>	<b>l/s</b>	<b>16.389</b>	<b>90,80%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2936

Utilizzato Sele: l/s 2766

Rilascio amb: l/s 170

Tributo Calore: l/s 1280

Utilizzato Calore: l/s 348

Rilascio amb: l/s 50

Altri usi Calore: l/s 882

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti