

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

5 Ottobre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.137	Prelievo l/s	4.111	76,31%
FORTORE	Invaso mc	47.886.000	Invaso ¹ mc	89.106.413	53,74%
	Prodotto l/s	1.470	Prodotto l/s	1.558	
PERTUSILLO	Invaso mc	30.343.000	Invaso ¹ mc	57.869.026	52,43%
	Prodotto l/s	2.756	Prodotto l/s	3.101	
SINNI	Invaso mc	46.498.000	Invaso ¹ mc	122.757.610	37,88%
	Prodotto l/s	3.529	Prodotto l/s	3.393	
LOCONE	Invaso mc	24.088.000	Invaso ¹ mc	32.661.381	73,75%
	Prodotto l/s	753	Prodotto l/s	1.034	
CONZA	Invaso mc	11.596.895	Invaso ² mc	13.884.767	83,52%
	Prodotto l/s	734	Prodotto ⁴ l/s	361	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.062	Prelievo l/s	2.104	98,00%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.440	l/s	15.662	92,20%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2944
Tributo Calore: l/s 1257
Altri usi Calore: l/s 854

Utilizzato Sele: l/s 2784
Utilizzato Calore: l/s 353

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 50

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti