

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

11 Ottobre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.101	Prelievo l/s	4.111	75,43%
FORTORE	Invaso mc	46.683.000	Invaso ¹ mc	89.106.413	52,39%
	Prodotto l/s	1.349	Prodotto l/s	1.558	
PERTUSILLO	Invaso mc	29.343.000	Invaso ¹ mc	57.869.026	50,71%
	Prodotto l/s	3.041	Prodotto l/s	3.101	
SINNI	Invaso mc	43.547.000	Invaso ¹ mc	122.757.610	35,47%
	Prodotto l/s	3.443	Prodotto l/s	3.393	
LOCONE	Invaso mc	23.670.000	Invaso ¹ mc	32.661.381	72,47%
	Prodotto l/s	742	Prodotto l/s	1.034	
CONZA	Invaso mc	11.081.660	Invaso ² mc	13.884.767	79,81%
	Prodotto l/s	916	Prodotto ⁴ l/s	361	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.062	Prelievo l/s	2.104	98,00%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.653	l/s	15.662	93,56%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2918
Tributo Calore: l/s 1228
Altri usi Calore: l/s 835

Utilizzato Sele: l/s 2758
Utilizzato Calore: l/s 343

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 50

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti