

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

13 Ottobre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.105	Prelievo l/s	4.111	75,53%
FORTORE	Invaso mc	46.202.000	Invaso ¹ mc	89.106.413	51,85%
	Prodotto l/s	1.460	Prodotto l/s	1.558	
PERTUSILLO	Invaso mc	29.057.000	Invaso ¹ mc	57.869.026	50,21%
	Prodotto l/s	2.964	Prodotto l/s	3.101	
SINNI	Invaso mc	42.635.000	Invaso ¹ mc	122.757.610	34,73%
	Prodotto l/s	3.438	Prodotto l/s	3.393	
LOCONE	Invaso mc	23.559.000	Invaso ¹ mc	32.661.381	72,13%
	Prodotto l/s	739	Prodotto l/s	1.034	
CONZA	Invaso mc	10.885.380	Invaso ² mc	13.884.767	78,40%
	Prodotto l/s	927	Prodotto ⁴ l/s	361	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.062	Prelievo l/s	2.104	98,00%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.695	l/s	15.662	93,83%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2924

Tributo Calore: l/s 1224

Altri usi Calore: l/s 833

Utilizzato Sele: l/s 2764

Utilizzato Calore: l/s 341

Rilascio amb: l/s 160

Rilascio amb: l/s 50

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti