

Disponibilità idrica del giorno:

12 Novembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.034	Prelievo l/s	3.912	77,56%
FORTORE	Invaso mc	40.509.000	Invaso ¹ mc	89.196.405	45,42%
	Prodotto l/s	1.408	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	27.514.000	Invaso ¹ mc	56.571.367	48,64%
	Prodotto l/s	2.575	Prodotto l/s	3.205	
SINNI	Invaso mc	34.348.000	Invaso ¹ mc	116.027.090	29,60%
	Prodotto l/s	3.454	Prodotto l/s	3.354	
LOCONE	Invaso mc	22.668.000	Invaso ¹ mc	31.176.713	72,71%
	Prodotto l/s	743	Prodotto l/s	1.024	
CONZA	Invaso mc	8.554.555	Invaso ² mc	15.758.558	54,29%
	Prodotto l/s	774	Prodotto ⁴ l/s	336	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.999	Prelievo l/s	2.224	89,89%
TOTALE PRELIEVO	I/s	13.987	I/s	15.596	89,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: I/s 2878
 Tributo Calore: I/s 1162
 Altri usi Calore: I/s 828

Utilizzato Sele: I/s 2718
 Utilizzato Calore: I/s 316

Rilascio amb: I/s 160
 Rilascio amb: I/s 18

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti