

Disponibilità idrica del giorno:

23 Novembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.005	Prelievo l/s	3.912	76,82%
FORTORE	Invaso mc	39.627.000	Invaso ¹ mc	89.196.405	44,43%
	Prodotto l/s	1.378	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	30.371.000	Invaso ¹ mc	56.571.367	53,69%
	Prodotto l/s	2.803	Prodotto l/s	3.205	
SINNI	Invaso mc	34.460.000	Invaso ¹ mc	116.027.090	29,70%
	Prodotto l/s	3.060	Prodotto l/s	3.354	
LOCONE	Invaso mc	22.361.000	Invaso ¹ mc	31.176.713	71,72%
	Prodotto l/s	738	Prodotto l/s	1.024	
CONZA	Invaso mc	8.431.880	Invaso ² mc	15.758.558	53,51%
	Prodotto l/s	795	Prodotto ⁴ l/s	336	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.832	Prelievo l/s	2.224	82,38%
TOTALE PRELIEVO	I/s	13.612	I/s	15.596	87,28%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: I/s 2855
 Tributo Calore: I/s 1153
 Altri usi Calore: I/s 825

Utilizzato Sele: I/s 2695
 Utilizzato Calore: I/s 310

Rilascio amb: I/s 160
 Rilascio amb: I/s 18

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti