

Disponibilità idrica del giorno:

24 Novembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	2.999	Prelievo l/s	3.912	76,66%
FORTORE	Invaso mc	39.467.000	Invaso ¹ mc	89.196.405	44,25%
	Prodotto l/s	1.349	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.000.000	Invaso ¹ mc	56.571.367	54,80%
	Prodotto l/s	2.940	Prodotto l/s	3.205	
SINNI	Invaso mc	35.076.000	Invaso ¹ mc	116.027.090	30,23%
	Prodotto l/s	2.975	Prodotto l/s	3.354	
LOCONE	Invaso mc	22.389.000	Invaso ¹ mc	31.176.713	71,81%
	Prodotto l/s	740	Prodotto l/s	1.024	
CONZA	Invaso mc	8.456.415	Invaso ² mc	15.758.558	53,66%
	Prodotto l/s	827	Prodotto ⁴ l/s	336	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.832	Prelievo l/s	2.224	82,38%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.662	l/s	15.596	87,60%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2847
 Tributo Calore: l/s 1157
 Altri usi Calore: l/s 827

Utilizzato Sele: l/s 2687
 Utilizzato Calore: l/s 312

Rilascio amb: l/s 160
 Rilascio amb: l/s 18

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti