

Disponibilità idrica del giorno:

7 Dicembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.152	Prelievo l/s	4.127	76,38%
FORTORE	Invaso mc	48.046.000	Invaso ¹ mc	105.784.097	45,42%
	Prodotto l/s	1.377	Prodotto l/s	1.539	
PERTUSILLO	Invaso mc	40.700.000	Invaso ¹ mc	64.467.961	63,13%
	Prodotto l/s	3.458	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	43.547.000	Invaso ¹ mc	138.955.613	31,34%
	Prodotto l/s	2.693	Prodotto l/s	3.180	
LOCONE	Invaso mc	24.896.000	Invaso ¹ mc	31.855.648	78,15%
	Prodotto l/s	743	Prodotto l/s	979	
CONZA	Invaso mc	12.970.855	Invaso ² mc	23.506.382	55,18%
	Prodotto l/s	843	Prodotto ⁴ l/s	505	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.832	Prelievo l/s	2.093	87,52%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.099	l/s	15.607	90,33%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2856
 Tributo Calore: l/s 1366
 Altri usi Calore: l/s 963

Utilizzato Sele: l/s 2766
 Utilizzato Calore: l/s 386

Rilascio amb: l/s 90
 Rilascio amb: l/s 17

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti