

Disponibilità idrica del giorno:

1 Gennaio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.088	Prelievo l/s	4.375	70,58%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	46.202.000	Invaso <sup>1</sup> mc	125.762.342	36,74%
	Prodotto l/s	1.460	Prodotto l/s	1.562	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	44.040.000	Invaso <sup>1</sup> mc	70.966.242	62,06%
	Prodotto l/s	2.752	Prodotto l/s	3.150	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	42.578.000	Invaso <sup>1</sup> mc	169.291.193	25,15%
	Prodotto l/s	3.070	Prodotto l/s	3.210	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	26.372.000	Invaso <sup>1</sup> mc	33.962.258	77,65%
	Prodotto l/s	738	Prodotto l/s	984	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	13.805.045	Invaso <sup>2</sup> mc	29.222.799	47,24%
	Prodotto l/s	721	Prodotto <sup>4</sup> l/s	491	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.986	Prelievo l/s	2.434	81,59%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	l/s	<b>13.815</b>	l/s	<b>16.206</b>	<b>85,25%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2787  
 Tributo Calore: l/s 1334  
 Altri usi Calore: l/s 926

Utilizzato Sele: l/s 2697  
 Utilizzato Calore: l/s 391

Rilascio amb: l/s 90  
 Rilascio amb: l/s 17

Firmato  
 Il Responsabile BILAM  
 Ing. Luciano Venditti