

Disponibilità idrica del giorno:

3 Gennaio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.099	Prelievo l/s	4.375	70,83%
FORTORE	Invaso mc	45.881.000	Invaso ¹ mc	125.762.342	36,48%
	Prodotto l/s	1.474	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	45.280.000	Invaso ¹ mc	70.966.242	63,80%
	Prodotto l/s	2.813	Prodotto l/s	3.150	
SINNI	Invaso mc	45.143.000	Invaso ¹ mc	169.291.193	26,67%
	Prodotto l/s	3.092	Prodotto l/s	3.210	
LOCONE	Invaso mc	26.455.000	Invaso ¹ mc	33.962.258	77,90%
	Prodotto l/s	736	Prodotto l/s	984	
CONZA	Invaso mc	13.878.650	Invaso ² mc	29.222.799	47,49%
	Prodotto l/s	769	Prodotto ⁴ l/s	491	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.986	Prelievo l/s	2.434	81,59%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.969	l/s	16.206	86,20%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2790
 Tributo Calore: l/s 1360
 Altri usi Calore: l/s 943

Utilizzato Sele: l/s 2700
 Utilizzato Calore: l/s 399

Rilascio amb: l/s 90
 Rilascio amb: l/s 18

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti