

Disponibilità idrica del giorno:

6	Gennaio	2026
---	---------	------

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.123	Prelievo l/s	4.375	71,38%
FORTORE	Invaso mc	48.046.000	Invaso ¹ mc	125.762.342	38,20%
	Prodotto l/s	1.465	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	47.400.000	Invaso ¹ mc	70.966.242	66,79%
	Prodotto l/s	2.913	Prodotto l/s	3.150	
SINNI	Invaso mc	49.448.000	Invaso ¹ mc	169.291.193	29,21%
	Prodotto l/s	2.799	Prodotto l/s	3.210	
LOCONE	Invaso mc	26.594.000	Invaso ¹ mc	33.962.258	78,30%
	Prodotto l/s	736	Prodotto l/s	984	
CONZA	Invaso mc	14.074.930	Invaso ² mc	29.222.799	48,16%
	Prodotto l/s	859	Prodotto ⁴ l/s	491	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.986	Prelievo l/s	2.434	81,59%
TOTALE PRELIEVO	I/s	13.880	I/s	16.206	85,65%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: I/s 2806
 Tributo Calore: I/s 1374
 Altri usi Calore: I/s 949

Utilizzato Sele: I/s 2716
 Utilizzato Calore: I/s 407

Rilascio amb: I/s 90
 Rilascio amb: I/s 18

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti