

Disponibilità idrica del giorno:

| | | |
|---|---------|------|
| 8 | Gennaio | 2026 |
|---|---------|------|

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2026 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.134 | Prelievo l/s | 4.375 | 71,63% |
| FORTORE | Invaso mc | 50.932.000 | Invaso ¹ mc | 125.762.342 | 40,50% |
| | Prodotto l/s | 1.456 | Prodotto l/s | 1.562 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 50.800.000 | Invaso ¹ mc | 70.966.242 | 71,58% |
| | Prodotto l/s | 2.717 | Prodotto l/s | 3.150 | |
| SINNI | Invaso mc | 52.508.000 | Invaso ¹ mc | 169.291.193 | 31,02% |
| | Prodotto l/s | 3.021 | Prodotto l/s | 3.210 | |
| LOCONE | Invaso mc | 26.845.000 | Invaso ¹ mc | 33.962.258 | 79,04% |
| | Prodotto l/s | 736 | Prodotto l/s | 984 | |
| CONZA | Invaso mc | 15.841.450 | Invaso ² mc | 29.222.799 | 54,21% |
| | Prodotto l/s | 812 | Prodotto ⁴ l/s | 491 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 1.986 | Prelievo l/s | 2.434 | 81,59% |
| TOTALE PRELIEVO | I/s | 13.862 | I/s | 16.206 | 85,54% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: I/s 2829
 Tributo Calore: I/s 1412
 Altri usi Calore: I/s 999

Utilizzato Sele: I/s 2739
 Utilizzato Calore: I/s 395

Rilascio amb: I/s 90
 Rilascio amb: I/s 18

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti