

Disponibilità idrica del giorno:

10	Gennaio	2026
----	---------	------

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.146	Prelievo l/s	4.375	71,91%
FORTORE	Invaso mc	52.295.000	Invaso ¹ mc	125.762.342	41,58%
	Prodotto l/s	1.477	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	53.000.000	Invaso ¹ mc	70.966.242	74,68%
	Prodotto l/s	2.551	Prodotto l/s	3.150	
SINNI	Invaso mc	59.348.000	Invaso ¹ mc	169.291.193	35,06%
	Prodotto l/s	2.946	Prodotto l/s	3.210	
LOCONE	Invaso mc	27.040.000	Invaso ¹ mc	33.962.258	79,62%
	Prodotto l/s	737	Prodotto l/s	984	
CONZA	Invaso mc	16.503.895	Invaso ² mc	29.222.799	56,48%
	Prodotto l/s	806	Prodotto ⁴ l/s	491	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.986	Prelievo l/s	2.434	81,59%
TOTALE PRELIEVO	I/s	13.650	I/s	16.206	84,23%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: I/s 2814
 Tributo Calore: I/s 1495
 Altri usi Calore: I/s 1056

Utilizzato Sele: I/s 2724
 Utilizzato Calore: I/s 422

Rilascio amb: I/s 90
 Rilascio amb: I/s 17

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti