

Disponibilità idrica del giorno:

12 Gennaio 2026

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2026                 |               | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025 |               | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>SELE-CALORE</b>          | Prelievo l/s              | 3.154         | Prelievo l/s                        | 4.375         | 72,09%                       |
| <b>FORTORE</b>              | Invaso mc                 | 53.739.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 125.762.342   | 42,73%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 1.351         | Prodotto l/s                        | 1.562         |                              |
| <b>PERTUSILLO</b>           | Invaso mc                 | 57.136.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 70.966.242    | 80,51%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 2.752         | Prodotto l/s                        | 3.150         |                              |
| <b>SINNI</b>                | Invaso mc                 | 63.374.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 169.291.193   | 37,43%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 2.891         | Prodotto l/s                        | 3.210         |                              |
| <b>LOCONE</b>               | Invaso mc                 | 27.179.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 33.962.258    | 80,03%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 735           | Prodotto l/s                        | 984           |                              |
| <b>CONZA</b>                | Invaso mc                 | 18.074.135    | Invaso <sup>2</sup> mc              | 29.222.799    | 61,85%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 804           | Prodotto <sup>4</sup> l/s           | 491           |                              |
| <b>POZZI</b>                | Prelievo <sup>3</sup> l/s | 1.986         | Prelievo l/s                        | 2.434         | 81,59%                       |
| <b>TOTALE PRELIEVO</b>      | <b>l/s</b>                | <b>13.674</b> | <b>l/s</b>                          | <b>16.206</b> | <b>84,38%</b>                |

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2796  
 Tributo Calore: l/s 1594  
 Altri usi Calore: l/s 1129

Utilizzato Sele: l/s 2706  
 Utilizzato Calore: l/s 448

Rilascio amb: l/s 90  
 Rilascio amb: l/s 17

Firmato  
 Il Responsabile BILAM  
 Ing. Luciano Venditti