

Disponibilità idrica del giorno:

23 Dicembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.128	Prelievo l/s	4.127	75,80%
FORTORE	Invaso mc	46.763.000	Invaso ¹ mc	105.784.097	44,21%
	Prodotto l/s	1.401	Prodotto l/s	1.539	
PERTUSILLO	Invaso mc	42.333.000	Invaso ¹ mc	64.467.961	65,67%
	Prodotto l/s	2.732	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	42.692.000	Invaso ¹ mc	138.955.613	30,72%
	Prodotto l/s	3.196	Prodotto l/s	3.180	
LOCONE	Invaso mc	25.898.000	Invaso ¹ mc	31.855.648	81,30%
	Prodotto l/s	743	Prodotto l/s	979	
CONZA	Invaso mc	12.700.970	Invaso ² mc	23.506.382	54,03%
	Prodotto l/s	621	Prodotto ⁴ l/s	505	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.986	Prelievo l/s	2.093	94,88%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.807	l/s	15.607	88,47%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2839
Tributo Calore: l/s 1325
Altri usi Calore: l/s 929

Utilizzato Sele: l/s 2749
Utilizzato Calore: l/s 379

Rilascio amb: l/s 90
Rilascio amb: l/s 17

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti