

Disponibilità idrica del giorno:

24 Dicembre 2025

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2025 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.115 | Prelievo l/s | 4.127 | 75,48% |
| FORTORE | Invaso mc | 46.683.000 | Invaso ¹ mc | 105.784.097 | 44,13% |
| | Prodotto l/s | 1.472 | Prodotto l/s | 1.539 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 42.433.000 | Invaso ¹ mc | 64.467.961 | 65,82% |
| | Prodotto l/s | 2.702 | Prodotto l/s | 3.185 | |
| SINNI | Invaso mc | 42.578.000 | Invaso ¹ mc | 138.955.613 | 30,64% |
| | Prodotto l/s | 3.177 | Prodotto l/s | 3.180 | |
| LOCONE | Invaso mc | 25.936.000 | Invaso ¹ mc | 31.855.648 | 81,42% |
| | Prodotto l/s | 742 | Prodotto l/s | 979 | |
| CONZA | Invaso mc | 12.750.040 | Invaso ² mc | 23.506.382 | 54,24% |
| | Prodotto l/s | 614 | Prodotto ⁴ l/s | 505 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 1.986 | Prelievo l/s | 2.093 | 94,88% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 13.808 | l/s | 15.607 | 88,47% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2825
Tributo Calore: l/s 1328
Altri usi Calore: l/s 930

Utilizzato Sele: l/s 2735
Utilizzato Calore: l/s 380

Rilascio amb: l/s 90
Rilascio amb: l/s 18

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti